



PPIS/HKN-410/44/K W/3054/2021

Gostynin, dnia 16.06.2021 r.

KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Kolonia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniach 14.06.2021 r. oraz 16.06.2021 r. wynikami badań prób wody pobranych w ramach kontroli urzędowej informuje, że **jakość wody w wodociągu publicznym zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Kolonia pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań** określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). W próbkach wody stwierdzono zanieczyszczenie spowodowane bakteriami grupy coli.

Do czasu przywrócenia jakości wody w w/w wodociągu, zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia **zaleca się używanie wody** do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.**

Woda może być wykorzystywana do celów socjalno – bytowych (splukiwanie WC).

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody w **wodociągu publicznym zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Kolonia** będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarно–Epidemiologicznej w Gostyninie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gostyninie

mgr Maria Woblencka
specjalista higieny i epidemiologii