



## Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.183.2025.ME  
Gostynin, 21 listopada 2025 r.

### KOMUNIKAT NR 5

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie zaopatrującego w wodę szpital WSPZOZ w Gostyninie, Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz mieszkańców osiedla Zalesie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w dniu 18 listopada Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie dokonał poboru prób wody z wodociągu zakładowego WSZP ZOZ awaryjnie zasilanego z SUW w Stanisławowie Skrzańskim.

Analiza laboratoryjna wykazała obecność bakterii grupy coli tj. 1 jtk/100 ml w jednej próbce pobranej na sieci wodociągowej.

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia.**

Do czasu przywrócenia dobrej jakości wody w całym systemie wodociągowym, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia **zaleca się używania wody** do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia oraz płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **wyłącznie po przegotowaniu**.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Kolejny pobór prób wody w ramach kontroli wewnętrznej WSZP ZOZ zaplanowany został na dzień 24 listopada.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.



Małgorzata Eichel  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie  
*/dokument podpisany elektronicznie/*



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie  
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin  
tel.: +48 24 235 22 04  
e-mail: [sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl)  
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17